

受检单位

岫岩满族自治县顺富矿产品有限公司二采区

项目编号


20-20260043

项目日期

2026.04.18

受检设备

序号	设备名称	数量
1	缠绕式提升机	-
2	摩擦式提升机	-
3	提升绞车	-
4	天轮轴、导向轮轴	-
5	通风机	1
6	通风系统	-
7	通风机叶片	-
8	固定式空压机	1
9	移动式空压机	-
10	排水泵	-
11	排水系统	-
12	提升钢丝绳	-
13	竖井防坠器	-
14	斜井人车	-
15	钢丝绳在线	-
16	密封钢丝绳	-
17	罐笼	-
18	人车链接装置	-
19	矿用自卸汽车	-
20	地下运矿车	-
21	无轨运人车	-
22	带式输送机	-
23	电力变压器	-
24	高压开关设备	-
25	高压电力电缆	-
26	接地装置	-
27	矿用重要容器承载件	-



辽宁万泽安全技术咨询服务有限公司
金属非金属矿山通风机安全检测检验报告

报告编号： 20-20260043-F01

共 6 页 第 1 页

委托单位	名称	岫岩满族自治县顺富矿产品有限公司二采区		
	地址	岫岩满族自治县大房身镇大甸子村		
设备名称	煤矿地面用防爆抽出式轴流通风机	设备编号	\	
型号规格	FBCZ-10-15	出厂日期	\	
制造单位	运城市安宏节能防爆风机有限公司			
设备状态	在用			
检测检验地点	通风井口	检测检验日期	2026年4月18日	
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2027年4月18日前	
受检单位	岫岩满族自治县顺富矿产品有限公司二采区			
检测检验项目	包括安全标志、零部件和紧固件、结构、电机运行功率等15项			
检测检验依据	AQ2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》			
存在问题及建议	以下空白。			
检测检验结论	依据AQ2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》，该通风机A类项3项合格，B类项2项合格，C类项6项合格，综合判定为合格。 <div style="text-align: right;">签发日期： 年 月 日</div>			
检测检验组成员	高云鹏、程帅			
备注	该通风机有下列情况之一时进行，应重新进行检测： 1、重新安装、大修、改造（更换叶片、电动机等）后使用前； 2、经过重大自然灾害可能使设备结构强度、刚度、稳定性受到损坏的使用前。			

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：

辽宁万泽安全技术咨询服务有限公司
金属非金属矿山固定式空压机安全检测检验报告

报告编号： 20-20260040-K01

共 7 页 第 1 页

委托单位	名称	岫岩满族自治县顺富矿产品有限公司二采区		
	地址	岫岩满族自治县大房身镇大甸子村		
设备名称		空气压缩机	设备编号	17112802
型号规格		DSR-50AZ	出厂日期	2017年12月
制造单位		德斯兰压缩机（上海）有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		地表空压机房	检测检验日期	2026年4月18日
检测检验类别		委托检验	下次检验日期	2027年4月18日前
受检单位		岫岩满族自治县顺富矿产品有限公司二采区		
检测检验项目		包括机房或硐室、润滑系统、冷却系统、储气罐、系统保护等13项		
检测检验依据		AQ2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第1部分：固定式空气压缩机》		
存在问题及建议		存在问题详见检验报告附页。 建议企业对检测项目中不合格项目进行改进和监护。		
检测检验结论		依据AQ2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第1部分：固定式空气压缩机》，该空压机A类项6项合格，B类项9项合格，C类项10项合格，综合判定为合格。 <div style="text-align: right;">签发日期： 年 月 日</div>		
检测检验组成员		高云鹏、程帅		
备注		该空压机有下列情况之一时进行，应重新进行检测： 1、在用的空气压缩机系统大修后投入使用前。		

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：