

受检单位

岫岩满族自治县汇鑫矿业有限公司

项目编号

20-20260018

项目日期

2025.03.02

受检设备

序号	设备名称	数量
1	缠绕式提升机	-
2	摩擦式提升机	-
3	提升绞车	1
4	天轮轴、导向轮轴	-
5	通风机	1
6	通风系统	-
7	通风机叶片	-
8	固定式空压机	1
9	移动式空压机	-
10	排水泵	3
11	排水系统	1
12	提升钢丝绳	-
13	竖井防坠器	-
14	斜井人车	-
15	钢丝绳在线	-
16	密封钢丝绳	-
17	罐笼	-
18	人车链接装置	-
19	矿用自卸汽车	-
20	地下运矿车	-
21	无轨运人车	-
22	带式输送机	-
23	电力变压器	-
24	高压开关设备	-
25	高压电力电缆	-
26	接地装置	-
27	矿用重要容器承载件	-





辽宁万泽安全技术咨询服务有限公司  
金属非金属矿山通风机安全检测检验报告

报告编号： 20-20260018-F01

共 6 页 第 1 页

委托单位	名称	岫岩满族自治县汇鑫矿业有限公司		
	地址	岫岩满族自治县石庙子镇丁字峪村		
设备名称		矿山节能通风机	设备编号	0236
型号规格		FKZNo. 12	出厂日期	2021年4月
制造单位		淄博风机厂有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		主平硐PD7通风井	检测检验日期	2026年3月2日
检测检验类别		委托检验	下次检验日期	2027年3月2日前
受检单位		岫岩满族自治县汇鑫矿业有限公司		
检测检验项目		包括安全标志、零部件和紧固件、结构、电机运行功率等15项		
检测检验依据		AQ2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》		
存在问题及建议		存在问题详见检验报告附页。 建议企业对检测项目中不合格项目进行改进和监护。		
检测检验结论		依据AQ2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》，该通风机A类项3项合格，B类项2项合格，C类项6项合格，综合判定为合格。  <div style="text-align: right;">签发日期：        年    月    日</div>		
检测检验组成员		高云鹏、程帅		
备注		该通风机有下列情况之一时进行，应重新进行检测： 1、重新安装、大修、改造（更换叶片、电动机等）后使用前； 2、经过重大自然灾害可能使设备结构强度、刚度、稳定性受到损坏的使用前。		

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：

辽宁万泽安全技术咨询服务有限公司  
金属非金属矿山固定式空压机安全检测检验报告

报告编号： 20-20260018-K01

共 7 页 第 1 页

委托单位	名称	岫岩满族自治县汇鑫矿业有限公司		
	地址	岫岩满族自治县石庙子镇丁字峪村		
设备名称	空气压缩机	设备编号	200000000000032765	
型号规格	DLGF30/8-185B	出厂日期	2024年11月12日	
制造单位	苏州强时压缩机有限公司			
设备状态	在用			
检测检验地点	副井空压机房	检测检验日期	2026年3月2日	
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2027年3月2日前	
受检单位	岫岩满族自治县汇鑫矿业有限公司			
检测检验项目	包括机房或硐室、润滑系统、冷却系统、储气罐、系统保护等13项			
检测检验依据	AQ2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第1部分：固定式空气压缩机》			
存在问题及建议	存在问题详见检验报告附页。 建议企业对检测项目中不合格项目进行改进和监护。			
检测检验结论	依据AQ2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第1部分：固定式空气压缩机》，该空压机A类项6项合格，B类项9项合格，C类项9项合格，综合判定为合格。 签发日期： 年 月 日			
检测检验组成员	高云鹏、程帅			
备注	该空压机有下列情况之一时进行，应重新进行检测： 1、在用的空气压缩机系统大修后投入使用前。			

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：

辽宁万泽安全技术咨询服务有限公司  
金属非金属矿山排水泵安全检测检验报告

报告编号：20-20260018-S01

共 5 页 第 1 页

委托单位	名称	岫岩满族自治县汇鑫矿业有限公司		
	地址	岫岩满族自治县石庙子镇丁字峪村		
设备名称	离心泵	设备编号	2409102806	
型号规格	D12-25×8	出厂日期	2024年9月	
制造单位	辽宁通达泵业集团有限公司			
设备状态	在用			
检测检验地点	四中段水泵站1#	检测检验日期	2026年3月2日	
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2027年3月2日前	
受检单位	岫岩满族自治县汇鑫矿业有限公司			
检测检验项目	包括机房、接地电阻、启动时间、振动、噪声等12项			
检测检验依据	AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》			
存在问题及建议	存在问题详见检验报告附页。 建议企业对检测项目中不合格项目进行改进和监护。			
检测检验结论	依据AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》，该水泵所检项目A类项六项合格，B类项四项合格，C类项三项合格，综合判定为合格。 签发日期： 年 月 日			
检测检验组成员	高云鹏、程帅			
备注	该排水泵有下列情况之一时进行，应重新进行检测： 1、在用的排水泵或排水系统大修后投入使用前。			

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：

辽宁万泽安全技术咨询有限公司  
金属非金属矿山排水泵安全检测检验报告

报告编号：20-20260018-S02

共 5 页 第 1 页

委托单位	名称	岫岩满族自治县汇鑫矿业有限公司		
	地址	岫岩满族自治县石庙子镇丁字峪村		
设备名称	离心泵	设备编号	2409102807	
型号规格	D12-25×8	出厂日期	2024年9月	
制造单位	辽宁通达泵业集团有限公司			
设备状态	在用			
检测检验地点	四中段水泵站2#	检测检验日期	2026年3月2日	
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2027年3月2日前	
受检单位	岫岩满族自治县汇鑫矿业有限公司			
检测检验项目	包括机房、接地电阻、启动时间、振动、噪声等12项			
检测检验依据	AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》			
存在问题及建议	存在问题详见检验报告附页。 建议企业对检测项目中不合格项目进行改进和监护。			
检测检验结论	依据AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》，该水泵所检项目A类项六项合格，B类项四项合格，C类项三项合格，综合判定为合格。 签发日期： 年 月 日			
检测检验组成员	高云鹏、程帅			
备注	该排水泵有下列情况之一时进行，应重新进行检测： 1、在用的排水泵或排水系统大修后投入使用前。			

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：

辽宁万泽安全技术咨询服务有限公司  
金属非金属矿山排水泵安全检测检验报告

报告编号：20-20260018-S03

共 5 页 第 1 页

委托单位	名称	岫岩满族自治县汇鑫矿业有限公司		
	地址	岫岩满族自治县石庙子镇丁字峪村		
设备名称	离心泵	设备编号	2409102805	
型号规格	D12-25×8	出厂日期	2024年9月	
制造单位	辽宁通达泵业集团有限公司			
设备状态	在用			
检测检验地点	四中段水泵站3#	检测检验日期	2026年3月2日	
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2027年3月2日前	
受检单位	岫岩满族自治县汇鑫矿业有限公司			
检测检验项目	包括机房、接地电阻、启动时间、振动、噪声等12项			
检测检验依据	AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》			
存在问题及建议	存在问题详见检验报告附页。 建议企业对检测项目中不合格项目进行改进和监护。			
检测检验结论	依据AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》，该水泵所检项目A类项六项合格，B类项四项合格，C类项三项合格，综合判定为合格。 签发日期： 年 月 日			
检测检验组成员	高云鹏、程帅			
备注	该排水泵有下列情况之一时进行，应重新进行检测： 1、在用的排水泵或排水系统大修后投入使用前。			

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：

辽宁万泽安全技术咨询有限公司

金属非金属矿山在用主排水系统安全检测检验报告

报告编号：20-20260018-SX01

共 6 页 第 1 页

委托单位	名称	岫岩满族自治县汇鑫矿业有限公司		
	地址	岫岩满族自治县石庙子镇丁字峪村		
系统名称		四中段排水系统		
工作泵台数	1 台	备用泵台数	1 台	
检修泵台数	1 台	管路数量	2 条	
设备状态		在用		
检测检验地点	四中段水泵站	检测检验日期	2026 年 3 月 2 日	
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2027 年 3 月 2 日前	
受检单位	岫岩满族自治县汇鑫矿业有限公司			
检测检验项目	包括排水系统不合格水泵台数、工作泵备用泵联合排水能力、管路排水能力、供配电能力 4 项。			
检测检验依据	AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》			
存在问题及建议	以下空白。			
检测检验结论	<p>依据 AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》，该排水系统 A 类项四项合格，综合判定为合格。</p> <p style="text-align: right;">签发日期：        年        月        日</p>			
检测检验组成员	高云鹏、程帅			
备注	<p>该排水系统有下列情况之一时进行，应重新进行检测：</p> <p>1、在用的排水泵或排水系统大修后投入使用前。</p>			

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：

辽宁万泽安全技术咨询有限公司  
金属非金属矿山提升绞车安全检测检验报告

报告编号：20-20260018-T01

共 12 页 第 1 页

委托单位	名称	岫岩满族自治县汇鑫矿业有限公司		
	地址	岫岩满族自治县石庙子镇丁字峪村		
设备名称	提升绞车	设备编号	070602	
型号规格	JTP-1.6×1.2	出厂日期	2020年7月	
制造单位	锦州锦矿机器股份有限公司			
设备状态	提人提物、在用			
检测检验地点	副井提升绞车房	检测检验日期	2026年03月02日	
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2027年03月02日前	
受检单位	岫岩满族自治县汇鑫矿业有限公司			
检测检验项目	包括机房或硐室、提升装置、制动系统、液压系统等8项。			
检测检验依据	AQ2022-2008《金属非金属矿山在用提升绞车安全检测检验规范》			
存在问题及建议	以下空白。			
检测检验结论	依据 AQ2022-2008《金属非金属矿山在用提升绞车安全检测检验规范》，该提升绞车 A 类项七项合格，B 类项十三项合格，C 类项十七项合格，综合判定为合格。  签发日期：        年        月        日			
检测检验组成员	程帅、高云鹏			
备注	该提升绞车有下列情况之一时进行，应重新进行检测： 1、重新安装、大修、改造（主轴装置、制动系统、电控系统等）后使用前； 2、闲置时间超过一年的提升绞车系统使用前； 3、经过重大自然灾害可能使设备结构强度、刚度、稳定性受到损坏的使用前。			

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：