

受检单位

凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司

项目编号

20-20260030

项目日期

2026.03.18

受检设备

序号	设备名称	数量
1	缠绕式提升机	-
2	摩擦式提升机	-
3	提升绞车	-
4	天轮轴、导向轮轴	-
5	通风机	-
6	通风系统	-
7	通风机叶片	-
8	固定式空压机	-
9	移动式空压机	-
10	排水泵	-
11	排水系统	-
12	提升钢丝绳	-
13	竖井防坠器	-
14	斜井人车	-
15	钢丝绳在线	-
16	密封钢丝绳	-
17	罐笼	-
18	人车链接装置	-
19	矿用自卸汽车	-
20	地下运矿车	-
21	无轨运人车	-
22	带式输送机	-
23	电力变压器	-
24	高压开关设备	-
25	高压电力电缆	-
26	接地装置	-
27	矿用重要容器承载件	-



辽宁万泽安全技术咨询服务有限公司
金属非金属矿山通风机安全检测检验报告

报告编号：20-20260030-F01

共 6 页 第 1 页

委托单位	名称	凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司		
	地址	凤城市鸡冠山镇大阳沟村		
设备名称	通风机	设备编号	23P03	
型号规格	FKZNo. 22	出厂日期	2023年9月	
制造单位	淄博恒鼎风机有限公司			
设备状态	在用			
检测检验地点	通风井口	检测检验日期	2026年3月18日	
检测检验类别	委托检验	下次检验日期	2027年3月18日前	
受检单位	凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司			
检测检验项目	包括安全标志、零部件和紧固件、结构、电机运行功率等15项			
检测检验依据	AQ2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》			
存在问题及建议	以下空白。			
检测检验结论	依据AQ2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》，该通风机A类项3项合格，B类项3项合格，C类项6项合格，综合判定为合格。 签发日期： 年 月 日			
检测检验组成员	程帅、徐长辉			
备注	该通风机有下列情况之一时进行，应重新进行检测： 1、重新安装、大修、改造（更换叶片、电动机等）后使用前； 2、经过重大自然灾害可能使设备结构强度、刚度、稳定性受到损坏的使用前。			

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：